

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-VY.PB01.B.01672**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0653803**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Пожтехника»
(наименование и место нахождения заявителя)
210602, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. М. Горького, 145.
Тел. +(375-212) 33-51-51, факс +(375-212) 33-53-83.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Пожтехника»
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)
210602, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. М. Горького, 145.
Тел. +(375-212) 33-51-51, факс +(375-212) 33-53-83.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Модули газового пожаротушения углекислотные «ИНЕЙ» с электромагнитным, пневматическим и/или ручным способом пуска, на рабочее давление 150 кг/см² с баллонами вместимостью 50 л и 100 л, ЗПУ с Ду 12 мм и устройством контроля массы огнетушащего вещества, ТУ ВУ 300376711.034-2011
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 5487

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

код ТН ВЭД России
7311 00 100 0

ГОСТ Р 53281-2009

«Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет о сертификационных испытаниях № 11027 от 07.10.2011 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ01 от 01.06.2010.

Акт о результатах анализа состояния производства № 12057 от 04.08.2011
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 01.06.2010.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **28.10.2011** по **28.10.2016**



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Яшин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Тумаков